


1	komunikacja
27,90m ²	terakota
2	sala I
101,50m ²	terakota
3	zaplecze kuchenne
19,30m ²	terakota
4	pom. magazynowe
9,30 m ²	terakota
5	komunikacja
5,75 m ²	terakota
6	kołownia
6,05 m ²	terakota
7	wc damski i niepełnospr
3,55 m ²	terakota
8	wc męski i zapł. porząd.
6,45 m ²	terakota
9	wc i prysznic
2,90 m ²	terakota
10	sala II
41,00m ²	terakota
11	pom. magazynowe
13,40m ²	terakota
12	pom. magazynowe
16,70m ²	terakota



LEGENDA

- 1

- wentylator dachowy firmy Venture Industries typu TH800N + podstawa dachowa RS300 + tłumik AKU-COMP200 -1,2m. (230V-90W)
- 2

- wentylator dachowy firmy Venture Industries typu TH1300 + podstawa dachowa RS435 + tłumik AKU-COMP250 -1,2m (230V-170W)
- 3

- anemostat wyciągowy typu KRS 200 firmy Gryfi
- 4

- wentylator osiowy typu Decor 200HZ firmy Venture Industries (20W/230V)
- 5

- nawiewnik nadokienny
- WG - wentylacja grawitacyjna

UWAGI	
- RYSUNKI ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM	
- WSZELKIE WĄTPLIWOŚCI KONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM	
PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM	

Temat: PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH		
Obiekt: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU ŚWIE TLICZY WIEJSKIEJ ŚWĘDZENIEJEWICE, NUMER EWID. DZIAŁKI 121, GMINA ZAPOLICE		
Rys.: INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ - rzut przyziemia		
projektant: mgr inż.	nr uprawnień	podpis
Paweł Angerman	LOD/0390/PWOS/05	
data: czerwiec 2012 rok	skala: 1:100	nr rys. 5