

Wszyscy Wykonawcy

Nasz znak: OSZ.271.1.2013

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Swędzeniejewice, gm. Zapolice”.

Zapytania Wykonawcy z dn. 27 lutego 2013 r.:

1. Proszę o podanie kolorystyki elementów wykończeniowych typu „Siding”.
2. Zgodnie z częścią graficzną projektu „przekrój pionowy - rys. nr 6” dach ma być pokryty blachodachówką, natomiast według przedmiaru robót budowlanych poz. 2.3.7 ma to być blacha trapezowa o skoku fali 171 mm. Proszę o wyjaśnienie.
3. Proszę o podanie kolorystyki oraz parametrów technicznych płytek gresowych, oraz glazury.
4. Zgodnie z opisem technicznym punkt 6 „Ochrona przeciwpożarowa” drzwi do pomieszczenia kotłowni mają być wykonane w klasie odporności ogniowej EI - 60, pozostałe EI 30, natomiast według przedmiaru robót poz. 2.7.7 drzwi zewnętrzne do kotłowni EI 30 a pozostałe wg poz. 2.7.8 standardowe. Proszę o wyjaśnienie.
5. Czy drzwi zewnętrzne mają być aluminiowe z szybą bezpieczną, czy stalowe pełne ? Nie wynika to jednoznacznie z punktu 4.8 „Stolarka okienna i drzwiowa” Opisu Technicznego projektu. Proszę o wyjaśnienie.
6. Proszę o podanie faktury i grubości uziarnienia tynku mineralnego.
7. Zgodnie z zestawieniem materiałów należy zamontować pompy Leszno POpe 25-40 i POE 25-40, natomiast według części graficznej rys. 4 „Instalacja c.o. - schemat kotłowni” 25Por40C i 25POep40C. Proszę o wyjaśnienie.
8. Proszę o podanie koloru kostki brukowej.
9. Zgodnie z opisem technicznym projektu punkt 6.9 projektu budowlanego obiekt należy wyposażać w podręczny sprzęt gaśniczy natomiast nie jest to ujęte w przedmiarze robót. Proszę o wyjaśnienie.
10. Zgodnie z opisem technicznym punkt 4.2 „Ściany” - ściany zewnętrzne murowane o grubości 24 cm, natomiast według kosztorysu punkt 2.2.1 ściany o grubości 25 cm. Proszę o wyjaśnienie.
11. Zgodnie z punktem 4.7 „Podłogi i posadzki” opisu technicznego projektu budowlanego podłoga w sali spotkań może być wyłożona parkietem przemysłowym lub terakotą. Proszę o wyjaśnienie.
12. Czy stolarka okienna PCV ma być w kolorze ciemno brązowym jednostronnie czy dwustronnie?

Odpowiedzi Zamawiającego:

- Ad. 1. Kolorystykę elementów wykończeniowych typu „siding” należy uzgodnić z Zamawiającym, sugeruje się ciemny brąz.
- Ad. 2. Należy przyjąć pokrycie blachą trapezową, zgodnie z przedmiarem robót budowlanych (kolor, ciemny brąz).
- Ad. 3. Należy zastosować płytki o standardowych parametrach technicznych, kolorystykę płytek gresowych należy uzgodnić z Zamawiającym przed zakupem.
- Ad. 4. Należy zastosować drzwi zewnętrzne do kotłowni w klasie odporności ogniowej EI 30, pozostałe, standardowe jak w przedmiarze.
- Ad. 5. Drzwi zewnętrzne aluminiowe, dopuszczalne zastosowanie elementów z szybą bezpieczną, lub w uzgodnieniu z Zamawiającym.
- Ad. 6. Faktura i grubość uziarnienia tynku do uzgodnienia z Zamawiającym.
- Ad. 7. Należy zamontować pompy z oznaczeniami podanymi na rys. nr 4 „Instalacja c.o. – schemat kotłowni” – tj. pompy 25Por40C i 25POep40C .
- Ad. 8. Kolor kostki standardowy (szary), do uzgodnienia z Zamawiającym.
- Ad. 9. Sprzęt gaśniczy zostanie zabezpieczony ze środków Zamawiającego.
- Ad. 10. Ściany zewnętrzne murowane należy przyjąć z pustaka 24 cm.
- Ad. 11. Podłogi wg. rysunku nr 3.
- Ad. 12. Kolor stolarki ciemnobrązowy jednostronnie (na zewnątrz).

Z up. WOJTA
SEKRETARZ GMINY
mgr Janusz Parada