

Wszyscy Wykonawcy

Nasz znak: ZP.271.5.2014

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Budowa sieci wodociągowej w m. Marzynek, gmina Zapolice.”

Zapytania Wykonawcy z dn. 13 maja 2014 r.:

1. W kosztorysie nie uwzględniono pozycji dotyczącej wykonania tymczasowego zaopatrzenia w wodę mieszkańców na odcinku w26-w36, opisanej w Projekcie Budowlano-Wykonawczym w punkcie 13. Gdzie należy uwzględnić te koszty?
2. Czy wykonawca będzie musiał dokonać opłaty za zajęcie pasa drogowego. Jeżeli tak to w jakiej kwocie?

Odpowiedzi Zamawiającego:

- Ad. 1. Montaż rurociągów tymczasowego zasilania w wodę przewidziano jedynie awaryjnie w przypadku braku możliwości ułożenia nowego wodociągu bez demontażu istniejącego (np. w przypadku rozbieżności mapy ze stanem faktycznym). Jeżeli wodociągi będą w wystarczającej odległości należy pozostawić istniejący wodociąg i przyłącza na czas budowy i nie wykonywać na tych odcinkach tymczasowego zaopatrzenia w wodę. Wodociąg istniejący zdemontowany będzie dopiero po przekazaniu do eksploatacji nowego wodociągu. Ewentualną konieczność ułożenia zasilania tymczasowego uwzględniono w pozycji 11- Demontaż rurociągów przez zwiększenie liczby r-g. W dokumentacji nie określono jednoznacznie, że tymczasowe zasilanie jest jedynie jako awaryjne. Zapis w projekcie miał na celu podkreślenie, że mieszkańcy muszą być zasilani w wodę w czasie budowy(z istniejących przyłączy lub tymczasowego zasilania).
- Ad. 2. Za zajęcie pasa drogowego dróg, gdzie zarządcą jest Gmina Zapolice, Wykonawca nie ponosi opłat, ponosi opłaty i występuje o zajęcie pasa drogowego dróg, gdzie zarządcą jest powiat zduńskowolski.

WÓJT
GMINY ZAPOLICE
mgr Jan Zaborowski