

WPŁYNĘŁO - SEKRETARIAT URZĘDU

Nr ewid. 6064

Data 5.12.2013

Ilość załączników

Podpis

P. Białczyk
5.12.13

Gestor gminnej sieci wodociągowej

P.U.H. „WODNIK „

Marian Janas

Pstrokonie 60, 98-161 Zapolice

NIP 829-131-55-33 tel./fax. (0-43) 823-11-21

Pstrokonie dn.05.12.2013r.

WARUNKI TECHNICZNE Nr 1/12/13

Przyłączenie do sieci wodociągowej

nieruchomości nr ewidencyjny 39/21 obr. Paprotnia

zlokalizowanej we wsi Marżynek Gmina Zapolice

INWESTOR: Gmina Zapolice

Plac Strażacki 5

98-161 Zapolice

1. Uzyskać zgodę od Wójta Gminy Zapolice na przyłączenie się do sieci wodociągowej .
2. Zaprojektować odcinek wodociągu \varnothing 90 lub \varnothing 110 z rur PCV kielichowych o ciśnieniu PN 10
3. Włączenie wykonać do istniejącego wodociągu \varnothing 90 za pomocą trójnika z zasuwą kołnierзовą \varnothing 80
4. Zagłębienie wodociągu powinno wynosić minimum ok. 1,6 metra.
5. Wodociąg uzbroić w hydrant naziemny.
6. Dokonać uzgodnień dokumentacji technicznej z P.U.H. „WODNIK”
7. Przed rozpoczęciem robót należy dokonać zgłoszenia do Oddziału Architektury Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli .
8. Przed rozpoczęciem robót należy uzyskać zezwolenie zarządcy drogi.
9. Przed zasypianiem wykonane przyłącze należy zgłosić do odbioru przez P.U.H. „WODNIK” oraz wykonać inwentaryzację geodezyjną powykonawczą .

Niniejsze warunki ważne są trzy lata od chwili wydania.

PUH „WODNIK „

Marian Janas

98-161 Zapolice, Pstrokonie 60

tel.(43) 823 11 21, 602 589 382

NIP 829-131-55-33, REGON 730317950