

Zapolice, dn. 20.01.2010 r.

Gmina Zapolice,
ul. Plac Strażacki 5,
98-161 Zapolice

Nasz znak: RRIp-0341/01/10

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:
„ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla m. Paprotnia, Marzynek,
gm. Zapolice – zadanie 1 – etap II i budowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Branica,
gm. Zapolice – zadanie 2.”

Pytanie wykonawcy z dn. 18.01.2010 r.:

1. Prośba o zamieszczenie na stronie internetowej Specyfikacji Technicznej obejmującej sieć wodociągową.
2. Prośba o udzielenie odpowiedzi czy trójniki, hydranty przeciwpożarowe oraz zawory odcinające powinny być wykonane z żeliwa szarego czy żeliwa sferoidalnego.

Odpowiedz Zamawiającego:

1. Zamawiający informuje, że wszelkie rozwiązania techniczne budowy sieci wodociągowej określone zostały w zamieszczonym na stronie Zamawiającego, projekcie technicznym jak i przedmiarze robót. Zamawiający nie dysponuje oddzielną Specyfikacją Techniczną dla sieci wodociągowej.
2. Trójniki, hydranty przeciwpożarowe oraz zawory odcinające powinny być wykonane z żeliwa sferoidalnego.