



POZIOM PORÓWNAWCZY 150.00 m n.p.m.

RZĘDNA TERENU ISTN.	155.80	156.75	158.00	160.20	161.95	162.00	162.05	163.60	163.50	162.60	160.20
RZĘDNA OSI RUROCIĄGU	153.73	155.00	155.97	158.44	160.31	160.35	160.44	160.55	161.76	160.86	158.46
ZAGŁĘBIENIE OSI RUROCIĄGU	2.07	1.75	2.03	1.76	1.64	1.65	1.50	1.73	1.74	1.74	1.74
SPADKI, DŁUGOŚCI	180.80m 12.44‰	180.80m 21‰	117.84m 14.4‰	130.00m 2.2‰	110.00m 17.97‰	111.70m 15.42‰	126.79m 19‰	110.00m 9‰	111.70m 19‰	126.79m 19‰	126.79m 19‰
ŚREDNICA, MATERIAŁ	PVC110 PN10 L=639.72m										
ODLEGŁOŚCI	0.00	7.05	117.84	130.00	260.28	278.24	284.40	291.23	401.23	512.93	639.72
HEKTOMETRY	w8 w12 0	w8 w11 1	w13	w14	w15	w16	w17	w18	w19	w20	

trójnik 100/100/100  
Proj. połączenie z przewodem Dn110, Rz.o.=153.73  
zafłakowanie 19°  
koniec nasypu  
kabel telek., Rz.o.=157.20

hydrant dn 80 naziemny na odejściu

zasuwa dn100

zasuwa dn100

trójnik 100/80/100, połączyć z w90

trójnik 100/80/100, połączyć z w90

kabel telek., Rz.o.=161.80

fuk 90°

hydrant dn 80 naziemny na odejściu

opaska do nawiercania na rurę PVC 110, połączyć z

hydrant dn 80 naziemny na odejściu

hydrant dn 80 naziemny na odejściu

Zakład Projektowo-Wykonawczy "WIKAN"

Jadwiga Gajderowicz

98-220 Zdunska Wola ul. Getta Żydowskiego 21/21,

tel./fax: 43 823 63 80, e-mail: wikani@interia.pl

Investor :

Gmina Zapolice, Plac Strażacki 5, 98-161 Zapolice

Adres inwestycji :

Psotkowie, dz. Nr33, 6/1, Zapolice, dz. nr 59, 74, 80, 192, 6/1, 92

Temat :

Projekt budowy sieci wodociągowej w m. Zapolice oraz Psotkowie gmin Zapolice

Rysunek : PROFIL WODOCIĄGU - odc. w8-w20

Projektant: mgr inż. L. Przychiński

upr. ŁOD/0549/P/03/06

ŁOD/IS/7534/06

mgr inż. J. Gajderowicz

upr. nr 337/82/87

Skala

1:1000

rys. nr

3