

Zapolice, dn. 9 marca 2015 r.

Wszyscy Wykonawcy!!!

Znak: ZP.271.4.2015

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 119001E Beleń – Strońsko, gmina Zapolice”.

Zapytania Wykonawcy z dnia 4 marca 2015 r.:

1. Czy Zamawiający posiada pozwolenie na wycinkę drzew (krzewów) ? Jeśli tak, to jakie są przewidziane terminy wycinki w w/w pozwoleniu ?
2. Brak w dokumentacji projektowej szczegółowych rysunków odnośnie przepustu tj. brak rzędnych posadowienia, rodzaj materiału do wykonania ławy itd. Brak jest także STWiORB odnośnie przepustu. Załączona STWiORB dotyczy przepustów betonowych, według dokumentacji projektowej należy wykonać przepust PRHD. Prosimy o jednoznaczne określenie rodzaju materiału.
3. Brak STWiORB odnośnie wykonania następujących robót:
 - a. Plantowanie powierzchni skarp i dna wykopów (D 02.01.01)
 - b. Plantowanie skarp i korony nasypów (D 02.03.01).

Odpowiedzi Zamawiającego:

Ad 1. Zamawiający informuje, że nie posiada pozwolenia na wycinkę drzew (krzewów).

Ad 2. Zamawiający informuje, że realizacja robót budowlanych w zakresie przepustów związana jest z przebudową istniejących przepustów znajdujących się na włączeniach przebudowywanej drogi gminnej do drogi powiatowej nr 4913E Zduńska Wola – Widawa oraz drogi powiatowej nr 1765E Woźniki – Pstrokonie. Roboty budowlane w tym zakresie winny być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną po stanie istniejącym. Przepusty rurowe pod zjazdami należy zrealizować według dokumentacji technicznej z rur PEHD.

Ad 3. Zamawiający nie posiada wyodrębnionych STWiORB w zakresie wskazanych robót. Ogólne wytyczne w zakresie realizacji przedmiotowych robót znajdują się w STWiORB stanowiących załącznik do SIWZ.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

WÓJT
GMINY ZAPOLICE
W. Oleszczyk
mgr Witold Oleszczyk