

Zapolice, dnia 08 kwietnia 2025 r.

GKI.271.9.202.AZK

WYJAŚNIENIE Nr 1 treści ZAPYTANIA OFERTOWEGO na zadanie pn.:

„Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Holendry, gm. Zapolice.”

Pytania Wykonawcy

1. Czy Zamawiający będzie wymagał opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu dla drogi powiatowej (4908E) oraz gminnej?

Odpowiedź Zamawiającego

Tak

2. Prośba o doprecyzowanie jaki typ i rodzaj wodomierzy należy zastosować?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający informuje, że obecnie stosuje wodomierze ETW ECO R100 wodomierz jednostrumieniowy suchobieżny oraz ETW ECO R160 wodomierz jednostrumieniowy suchobieżny zgodne z załączonymi kartami. Wykonawca zobowiązany będzie do zastosowania wodomierzy kompatybilnych z obecnie stosowanymi przez Zamawiającego.